

Piła, dn. 16.06.2011 r

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont podłogi w hali widowiskowo- sportowej” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

EVERSPORT Sp.z o.o. ul. Arkuszowa 39 01-934 Warszawa; cena brutto - 456 733,76 zł; termin realizacji – 15.08.2011; warunki płatności – 14 dni; gwarancja – 36 miesięcy

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39 01-934 Warszawa; cena brutto - 456 733,76 zł; termin realizacji – 15.08.2011; warunki płatności – 14 dni; gwarancja – 36 miesięcy;
2. INVEST BIURO B.Ważny, P.Ważny ul. Lwowska 6; 35-301 Rzeszów; cena brutto - 414 098,00 zł; termin realizacji – 16.08.2011; warunki płatności – 14 dni; gwarancja – 60 miesięcy.

Zamawiający informuje, że oferta firmy INVEST BIURO B.Ważny, P.Ważny ul. Lwowska 6; 35-301 Rzeszów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oferta firmy INVEST BIURO B. Ważny, P.Ważny nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części II pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zapisał:

Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa deska podłogowa (panel):

	W ofercie jest	Powinno być
Grubość całkowita panela	15 mm	min. 18 mm
Szerokość panela	139 mm	min. 180 mm
Odporność na wgniecenia (twardość)	1,43N/mm ²	3,5 N/mm ² (3,5 wg skali Brinell'a)

Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- Atestu higienicznego PZH lub równoważnego
- Świadectwa badań ogniowych zgodnych z normą PN/EN 13501-1 świadczących o trudnopalności wykładziny.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił warunek: „Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drewnianej podłogi sportowej posiadającej certyfikat FIBA w ilości minimum 1000m² każda.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający zażądał załączenia „wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru na system oferowany w postępowaniu przetargowym)”.

Wykonawca załączył wykaz trzech robót budowlanych polegających na dostawie i montażu drewnianej podłogi sportowej w ilości minimum 1000 m² każda.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączył dokumenty potwierdzające, że roboty przedstawione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru na system oferowany w postępowaniu przetargowym), jednak w żadnej nie ma zapisu (potwierdzenia), że podłogi te posiadają certyfikat FIBA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż 22 czerwca 2011 r.

DYREKTOR
MOSiR w Pile

mgr Dariusz Kubicki