

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.** „Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile.”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśniam, co następuje :

Pytanie-1 – w kosztorysie ofertowym na sieci elektroenergetyczne oraz oświetlenie terenu MOSiR Piła, OTW Płotki k.Piły brak następujących pozycji :

1. Remont stacji trafo

- brak obsługi ENEA

2. Oświetlenie terenu brak:

- uziomu w linii oświetleniowej
- pomiarów rezystancji uziemienia słupów ośw.
- pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych oświetlenia zewn.
- obróbki końców kabli oświetleniowych
- obsługi geodezyjnej ośw. Terenu

3. Linie kablowe

- czego dotyczy kabel XRUHAKXS 1*15/50 mm 12/20kV

Odpowiedź:

Ad. 1 wprowadzono szacunkowy koszt obsługi RD-ENEA- Piła związany ze zgłoszeniem 2- krotnego wyłączenia i ponownego włączenia stacji transformatorowej;

Ad. 2 wprowadzono wycenę uziomu i pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetleniowej;

Ad 3 – usunięto mylnie wprowadzoną wycenę kabla SN 12/20kV.